

## Absatzstruktur des Netzgebietes 2016

### Nach Anlage 5 StromNEV

Absatzstruktur	<= 2.500 h			> 2.500 h		
	Summe der zeitungleichen Jahreshöchstleistungen über alle Entnahmen (Letztverbraucher und Weiterverteiler)	Anzahl der Entnahmestellen	Gesamtabgabe an Letztverbraucher und Weiterverteiler	Summe der zeitungleichen Jahreshöchstleistungen über alle Entnahmen (Letztverbraucher und Weiterverteiler)	Anzahl der Entnahmestellen	Gesamtabgabe an Letztverbraucher und Weiterverteiler
Netz- oder Umspannebene	kW		kWh	kW		kWh
HöS	-	-	-	-	-	-
HöS / HS	-	-	-	-	-	-
HS	-	-	-	-	-	-
HS / MS	14.056	3	5.818.325	-	-	-
MS	8.874	28	9.468.051	18.155	36	70.381.676
MS / NS	3.417	36	5.912.215	3.251	42	11.339.869
NS mit LM (RLM)	5.196	89	9.765.294	5.394	105	19.894.158
NS ohne LM (SLP)	1.232	1.566	2.016.888	27.747	38507	119.767.282
NS (mit und ohne LM)	6.428	1.655	11.782.182	33.141	38.612	139.661.440
<b>Entnahmen aus dem vorgelagerten Netz</b>						
	zeitgleiche Jahreshöchstlast aus vorgel. Netz					
	kWh	kW				
	13.891.883	37.039				
<b>nachgelagerte Netz- und Umspannebene</b>						
	nachgelagerte Netz- und Umspannebene		Gesamtabgabe und Gesamtlast			
	Abgabe an eigene nachgelagerte Netz- oder Umspannebenen	zeitgleiche Jahreshöchstlast	Gesamtabgabe aus der Netz- oder Umspannebene	zeitgleiche Jahreshöchstlast		
Netz- oder Umspannebene	kWh	kW	kWh	kW		
HöS	-	-	-	-		
HöS / HS	-	-	-	-		
HS	125.073.558	37039	5.848.325	12.125		
HS / MS	124.698.187	36927				
MS	165.591.007	34928	79.849.728	17.308		
MS / NS	147.039.797	31890	17.157.771	4.120		
NS mit LM			29.659.452	5.946		
NS ohne LM			121.878.483	32.055		
NS (mit und ohne LM)			151.537.935	38.001		