

**Absatzstruktur des Netzgebietes 2020 nach Anlage 5 StromNEV**

Absatzstruktur	≤ 2.500 h			> 2.500 h		
	Summe der zeit- ungleichen Jah- reshöchstleis- tungen über alle Entnahmen (Letztverbrau- cher und Weiter- verteiler)	Anzahl der Entnahme- stellen	Gesamtab- gabe an Letzt- verbraucher und Weiter- verteiler	Summe der zeit- ungleichen Jah- reshöchstleis- tungen über alle Entnahmen (Letztverbrau- cher und Weiter- verteiler)	Anzahl der Entnahme- stellen	Gesamtab- gabe an Letzt- verbraucher und Weiter- verteiler
Netz- oder Umspannebene	kW	St.	kWh	kW	St.	kWh
HöS	-	-	-	-	-	-
HöS / HS	-	-	-	-	-	-
HS	16.047	3	6.489.453	-	-	-
HS / MS	1.824	6	753.840	-	-	-
MS	16.468	48	18.515.883	13.782	30	51.044.706
MS / NS	5.196	66	8.278.791	2.945	36	9.999.291
NS mit LM (RLM)	6.460	119	10.299.120	5.941	109	20.714.478
NS ohne LM (SLP)	1.026	1.131	1.806.227	31.224	45.670	136.017.725
NS (mit und ohne LM)	7.486	1.250	12.105.347	37.165	45.779	156.732.203

Netz- oder Umspannebene	Nachgelagerte Netz- und Umspannebene		Gesamtabgabe und Gesamtlast	
	Abgabe an eigene nachgelagerte Netz- oder Umspannebene	Zeitgleiche Jahreshöchstlast	Gesamtabgabe aus der Netz- oder Umspannebene	Zeitgleiche Jahreshöchstlast
Netz- oder Umspannebene	kWh	kW	kWh	kW
HöS	-	-	-	-
HöS / HS	-	-	-	-
HS	109.134.565	33.875	6.489.453	12.949
HS / MS	136.162.225	38.297	753.840	1.472
MS	178.267.598	36.716	69.553.416	16.534
MS / NS	159.126.711	33.336	18.142.763	4.564
NS mit LM	-	-	31.012.282	6.369
NS ohne LM	-	-	137.959.218	27.356
NS (mit und ohne LM)	-	-	168.971.501	32.262
Entnahmen aus dem vorgelagerten Netz			kWh	144.433.901
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aus dem vorgelagerten Netz			kW	38.455