

## Strukturklassen 2023 nach EnWG 23c

Netz- oder Umspannebene		HS	HS / MS	MS	MS / NS	NS
Stromkreislänge	km	-	-	255,45	-	883,39
davon Kabel	km	-	-	251,65	-	552,49
davon Freileitungen	km	-	-	3,81	-	13,88
davon NS-Hausanschluss- leitungen	km	-	-	-	-	317,02
Installierte Umspannerleistung	kVA	-	120.000	-	193.885	-
Entnahmemarbeit	kWh/a	113.909.517	134.086.858	229.451.845	163.374.688	158.126.130
Anzahl der Entnahmestellen	St.	3	6	81	100	47.802
Anzahl iMS						2
Anzahl iMS bei Entnahmestellen						2
Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als drei / sechs Monate nicht durchgeführt wurden						0
Anzahl von Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1						0
zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	kW	18.615	3.059	14.154	4.521	32.525
Zeitpunkt des Auftretens der Entnahmemöchstlast	Datum Zeit	07.12.2023 05:15	04.06.2023 13:45	17.07.2023 09:45	30.11.2023 11:15	04.12.2023 18:00
Höchste zeitgleiche Entnahme- last aus vorgelagertem Netz	kW	-	33.508	37.602	36.851	33.237
Durchschn. Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anzahl	-	-	-	-	75.791 *
Versorgte Fläche des Netzgebietes	km <sup>2</sup>	-	-	-	-	18
Geographische Fläche des Netzgebietes	km <sup>2</sup>	-	-	63	-	-

\* Quelle: Örtliches Melderegister der Stadt Rosenheim und Gemeinde Stephanskirchen