

Absatzstruktur des Netzgebietes 2024 nach Anlage 5 StromNEV

Absatzstruktur	≤ 2.500 h			> 2.500 h		
	Summe der zeit- ungleichen Jah- reshöchstleis- tungen über alle Entnahmen (Letztverbrau- cher und Weiter- verteiler)	Anzahl der Entnahme- stellen	Gesamtab- gabe an Letzt- verbraucher und Weiter- verteiler	Summe der zeit- ungleichen Jah- reshöchstleis- tungen über alle Entnahmen (Letztverbrau- cher und Weiter- verteiler)	Anzahl der Entnahme- stellen	Gesamtab- gabe an Letzt- verbraucher und Weiter- verteiler
Netz- oder Umspannebene	kW	St.	kWh	kW	St.	kWh
HöS	-	-	-	-	-	-
HöS / HS	-	-	-	-	-	-
HS	25.210	3	8.462.221	-	-	-
HS / MS	4.781	6	1.833.596	-	-	-
MS	14.781	50	17.714.621	12.175	32	44.499.173
MS / NS	5.455	61	8.540.869	2.962	39	9.896.727
NS mit LM (RLM)	10.618	470	12.490.750	5.219	107	17.979.490
NS ohne LM (SLP)	2.727	2.153	4.326.163	30.589	45.815	123.924.236
NS (mit und ohne LM)	13.346	2.623	16.816.914	35.808	45.922	141.903.726

Netz- oder Umspannebene	Nachgelagerte Netz- und Umspannebene		Gesamtabgabe und Gesamtlast	
	Abgabe an eigene nachgelagerte Netz- oder Umspannebene	Zeitgleiche Jahreshöchstlast	Gesamtabgabe aus der Netz- oder Umspannebene	Zeitgleiche Jahreshöchstlast
Netz- oder Umspannebene	kWh	kW	kWh	kW
HöS	-	-	-	-
HöS / HS	-	-	-	-
HS	94.293.929	32.891	8.462.221	21.125
HS / MS	117.010.943	37.384	1.833.596	4.384
MS	161.903.102	35.645	62.213.794	14.205
MS / NS	141.446.344	32.253	18.305.543	4.356
NS mit LM	-	-	28.810.096	5.582
NS ohne LM	-	-	128.383.981	26.976
NS (mit und ohne LM)	-	-	158.852.985	31.625
Entnahmen aus dem vorgelagerten Netz			kWh	128.366.998
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aus dem vorgelagerten Netz			kW	37.507