

Absatzstruktur des Netzgebietes 2025 nach Anlage 5 StromNEV

Absatzstruktur	≤ 2.500 h			> 2.500 h		
	Summe der zeit- ungleichen Jah- reshöchstlei- stungen über alle Entnahmen (Letztverbrau- cher und Weiter- verteiler)	Anzahl der Entnahme- stellen	Gesamtab- gabe an Letzt- verbraucher und Weiter- verteiler	Summe der zeit- ungleichen Jah- reshöchstlei- stungen über alle Entnahmen (Letztverbrau- cher und Weiter- verteiler)	Anzahl der Entnahme- stellen	Gesamtab- gabe an Letzt- verbraucher und Weiter- verteiler
Netz- oder Umspannebene	kW	St.	kWh	kW	St.	kWh
HöS	-	-	-	-	-	-
HöS / HS	-	-	-	-	-	-
HS	34.371	3	19.189.816	-	-	-
HS / MS	5.930	6	2.326.820	-	-	-
MS	15.199	52	18.111.590	11.437	31	42.304.326
MS / NS	5.244	61	8.340.138	3.111	38	9.947.272
NS mit LM (RLM)	20.328	1.484	18.949.641	5.453	150	18.698.561
NS ohne LM (SLP)	2.950	2.416	4.752.299	30.209	45.188	119.153.630
NS (mit und ohne LM)	23.279	3.900	23.701.940	35.661	45.338	137.852.190

Netz- oder Umspannebene	Nachgelagerte Netz- und Umspannebene		Gesamtabgabe und Gesamtlast	
	Abgabe an eigene nachgelagerte Netz- oder Umspannebene kWh	Zeitgleiche Jahreshöchstlast kW	Gesamtabgabe aus der Netz- oder Umspannebene kWh	Zeitgleiche Jahreshöchstlast kW
HöS	-	-	-	-
HöS / HS	-	-	-	-
HS	74.927.036	33.909	19.189.816	23.020
HS / MS	98.092.067	38.364	2.326.820	5.066
MS	161.107.578	35.739	60.476.998	13.964
MS / NS	140.752.212	32.259	18.186.522	4.580
NS mit LM	-	-	28.863.547	5.687
NS ohne LM	-	-	124.006.709	25.962
NS (mit und ohne LM)	-	-	161.489.897	32.493
Entnahmen aus dem vorgelagerten Netz			kWh	120.632.636
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aus dem vorgelagerten Netz			kW	38.535