

Strukturklassen 2025 nach EnWG § 23c

Netz- oder Umspannebene		HS	HS / MS	MS	MS / NS	NS
Stromkreislänge	km	-	-	266,27	-	923,53
davon Kabel	km	-	-	264,02	-	558,53
davon Freileitungen	km	-	-	2,25	-	12,35
davon NS-Hausanschluss- leitungen	km	-	-	-	-	352,65
Installierte Umspannerleistung	kVA	-	120.000	-	203.535	-
Entnahmemarbeit	kWh/a	107.801.092	121.683.423	229.424.057	159.547.706	161.877.850
Anzahl der Entnahmestellen	St.	3	6	83	99	49.238
Anzahl iMS						2
Anzahl iMS bei Entnahmestellen						2
Anzahl der Netzanschlüsse, die länger als drei / sechs Monate nicht durchgeführt wurden						0
Anzahl von Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1						0
zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	kW	23.020	5.066	13.964	4.580	32.493
Zeitpunkt des Auftretens der Entnahmemhöchstlast	Datum Zeit	27.12.2025 04:45	21.06.2025 14:00	25.11.2025 11:30	03.12.2025 09:45	15.12.2025 12:15
Höchste zeitgleiche Entnahme- last aus vorgelagertem Netz	kW	-	33.909	38.364	35.739	32.259
Durchschn. Einwohnerzahl (NS-Versorgungsgebiet)	Anzahl	-	-	-	-	74.576 *
Versorgte Fläche des Netzgebietes	km ²	-	-	-	-	18
Geographische Fläche des Netzgebietes	km ²	-	-	63	-	-

* Quelle: Örtliches Melderegister der Stadt Rosenheim und Gemeinde Stephanskirchen